



OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
21 de Agosto del 2019

Aprobado
S

A la : Directora General
Dra. Ruth A. Lockward

Del : Ing. Encargado de Planta Física

Via : Lic. Cendic Blanco Garcia
: Director Administrativo

Asunto : Informe avería equipos de área de Marca Signo Distintivo, Online de Atención al Usuario y área de Entrega de Atención al Usuario.



Distinguida Dra Lockward,

Cortésmente le informamos que los equipos pertenecientes a las áreas de Marcas de Nombres Comerciales, Online de Atención al Usuario y Entrega de Atención al Usuario dejaron de funcionar y luego de una evaluación técnica a los equipos de aires acondicionados, se determinó que están altamente deteriorados debido a la obsolescencia de los mismos, sería muy costoso repararlo por el alto grado de deterioro que presentan.

Por lo antes expuesto, le solicitamos la compra de estos 3 equipos de manera urgente debido a que no estaban programados en el PAC de nuestra Institución.

Solicitamos de manera urgente ya que estas áreas son críticas, porque que dos de ellas pertenecen a Servicio al Usuario y la otra a Marcas de Signos Distintivos donde laboran aproximadamente 20 personas las cuales ahora mismo están trabajando con abanicos.


Ing. Palmenid Hernandez
Enc. Planta Física

