



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

Proceso: **ONAPI-UC-CD-2019-0158.**

Fecha: **11/11/2019.**

Items	Descripción	Cant.
1	Compra e instalación de aire acondicionado para climatizar ascensor de pasajeros, de cuatro paradas.	1.00

Especificaciones técnicas:

- Capacidad de enfriamiento normal (w) 2500.
- Flujo de aire (Alta/baja, m 3/h) 430/360.
- Ruido db (A) 50.
- Monitoreo automático del agua de condensación, tratamiento, protección contra división
- Hora de encendido/apagado automático controlable todos los días
- Reanudación automática después del apagón.

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

Certificación de impuestos al día en la DGII.

Certificación de pagos al día en la TSS.

Expresar en la cotización la modalidad de pago.

El proponente debe ser proveedor y beneficiario del estado.

El proponente debe ser distribuidor autorizado de KONE, debe presentar constancia adjunta.

Atentamente,


Lic. Omarelis C. Patxot T.

Sección de compras.



Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758
RNC 401-517-23-1