

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

FICHA TECNICA

Proceso: ONAPI-UC-CD-2021-0009

Fecha: 02/02/2021.

Descripción: Mantenimiento por un año para dos plantas eléctricas de ONAPI, (100 KI y 250KI)

Item	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad
1	26101504	<p>Mantenimiento por un año para dos plantas eléctricas de ONAPI, (100 KI y 250KI).</p> <p>Para el mantenimiento de las plantas eléctricas de Onapi Central, detallamos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planta de 250 kilos: Marca Cummins Modelo Generador – DFAC Serie F050797976 Modelo Motor LTA10 Serie Motor 43300978 - Planta de 100 kilos: Marca Dale Modelo Generador 100 Serie S059314-2 Modelo Motor 6BT5.9 Serie Motor 46408405 <p>Este servicio de mantenimiento debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión del sistema de encendido Revisión sistema de enfriamiento (Bomba de agua y radiador) Revisión concentración de DCA y niveles de coolant Ajuste y revisión de mangueras y correas Revisión sistema de combustible Revisión Motor de arranque (pruebas y ajustes de conexiones) Revisión alimentación de aire (verificar y limpiar filtros de aire) Revisión de baterías (aprietes de polos, medición de voltaje y medición de densidad electrolítica) Verificar niveles de lubricación Prueba y chequeo del panel de control Drenaje filtros trampa de agua 	1.00

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809-567-7474

www.onapi.gob.do

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Revisión de voltaje AC
Ajuste de frecuencia
Limpieza general del equipo
Instalar filtros de combustibles nuevos
Instalar filtros de aires nuevos
Drenaje del aceite del crank
Suministro de aceite del crank
Instalar filtros de aceite nuevos
Instalar filtro de trampa de agua nuevo
Engrase de copillas del sistema de ventilación del motor
Engrase de ambas chumaceras del eje que mueve el ventilador
Visitas de emergencias 24/7
Limpieza de controles y paneles eléctricos
Revisión del mantenedor de carga

En estos servicios se deben incluir los insumos

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

- Certificación de impuestos al día en la DGII.
- Certificación de pagos al día en la TSS.
- El proponente debe ser proveedor y beneficiario del estado, actualizado.
- No se recibirá más de una factura por orden de compra.
- Oferta económica, es obligatorio presentar tiempo de entrega en su propuesta, si este no se cumple la orden de compra será rescindida. Expresar en la cotización la modalidad de pago.
- En la evaluación se tomara en cuenta el tiempo de entrega, precio/calidad, cumplimiento con las especificaciones técnicas y documentos solicitados.

Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a nuestra Oficina Principal en la siguiente dirección Ave. De Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Sto. Dgo., D.N. en el horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lunes a viernes, vía correo electrónico a compras@onapi.gob.do o llamando al número 809-567-7474 ext. 3443. El costo de las informaciones es gratis.

Atentamente,


Moisés I. Peralta.
Sección de compras.



OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809-567-7474

www.onapi.gob.do