

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**FICHA TÉCNICA**

Proceso: ONAPI-UC-CD-2021-0078.

FECHA: 18/06/2021.

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo a dos plantas eléctricas instaladas en ONAPI, central, una de 250 Kilos y una de 100 Kilos.

Item	Código UNSPSC	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	72101517	Servicio de mantenimiento preventivo a dos plantas eléctricas instaladas en ONAPI, central, una de 250 Kilos y una de 100 Kilos. Ver detalle en la Ficha técnica.	UD	1

**Detalles a continuación:**

- **Planta de 250 kilos:**

Marca Cummins

Modelo Generador – DFAC

Serie F050797976

Modelo Motor LTA10

Serie Motor 43300978

- **Planta de 100 kilos:**

Marca Dale

Modelo Generador 100

Serie S059314-2

Modelo Motor 6BT5.9

Serie Motor 46408405

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO:** 809-567-7474

**www.onapi.gob.do**

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Este servicio de mantenimiento debe incluir:**

- Revisión del sistema de encendido
- Revisión sistema de enfriamiento (Bomba de agua y radiador)
- Revisión concentración de DCA y niveles de coolant
- Ajuste y revisión de mangueras y correas
- Revisión sistema de combustible
- Revisión Motor de arranque (pruebas y ajustes de conexiones)
- Revisión alimentación de aire (verificar y limpiar filtros de aire)
- Revisión de baterías (aprietes de polos, medición de voltaje y medición de densidad electrolítica)
- Verificar niveles de lubricación
- Prueba y chequeo del panel de control
- Drenaje filtros trampa de agua
- Revisión de voltaje AC
- Ajuste de frecuencia
- Limpieza general del equipo
- Instalar filtros de combustibles nuevos
- Instalar filtros de aires nuevos
- Drenaje del aceite del crank
- Suministro de aceite del crank
- Instalar filtros de aceite nuevos
- Instalar filtro de trampa de agua nuevo

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO:** 809-567-7474

**[www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do)**

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Engrase de copillas del sistema de ventilación del motor

Engrase de ambas chumaceras del eje que mueve el ventilador

Limpieza de controles y paneles eléctricos

Revisión del mantenedor de carga

- **Como suministro el proveedor solo suplirá el aceite (15W-40 3 cubetas)**

**Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:**

- Oferta económica. No subsanable.
- Certificación al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.
- Certificación de pagos al día en la TSS.
- Registro de proveedor del estado vigente y con la actividad económica para tales fines.
- Para la evaluación se tomara en cuenta la modalidad de pago, tiempo de entrega, cumplimiento con las especificaciones técnicas y documentación solicitada.
- No se recibirá más de una factura por orden de compra.
- Dicho mantenimientos será llevado a cabo en la Oficina Principal de ONAPI.

Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a nuestra Oficina Principal en la siguiente dirección Ave. De Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Sto. Dgo., D.N. en el horario de **(8:00 am a 4:00 pm)** de lunes a viernes, vía correo electrónico a **compras@onapi.gob.do** o llamando al número **809-567-7474** ext. **3464**. El costo de las informaciones es gratis.

Atentamente;

  
**Ramón Sésa.**  
División de Compra.



**OFICINA PRINCIPAL:**  
Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana  
**TELÉFONO: 809-567-7474**  
**www.onapi.gob.do**