

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

No. Proceso: ONAPI-UC-CD--2023-0044

Fecha: 10/05/2023.

Descripción: Mantenimiento por un año para dos plantas eléctricas de ONAPI, (100 KI y 250KI) detalles en ficha técnica.

ítem	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad
1	72101517	Mantenimiento por un año para dos plantas eléctricas de ONAPI, (100 KI y 250KI).	01	UD

Detalles:

El contrato será por un año, del 15 de mayo 2023 al 15 de mayo 2024

- **Planta de 250 kilos:**
Marca Cummins, Modelo Generador - DFAC, Serie F050797976, Modelo Motor LTA10, Serie Motor 43300978.
- **Planta de 100 kilos:**
Marca Dale, Modelo Generador 100, Serie SO59314-2, Modelo Motor 6BT5.9, Serie Motor 46408405.
- **Dos (2) baterías.**
Terminal Roscada, Termina Positivo (+) y Negativo (-).
Voltaje (12 Voltios), capacidad pulso de arranque (CA): 1406 A, Capacidad de reserva (335 min), Capacidad de arranque en frio (CCA) (1125Amp), Garantía: (20 meses),
El suministro de ambas baterías debe ser realizado el 1ro de Agosto del 2023.
- **Este servicio de mantenimiento debe incluir:**

Revisión del sistema de encendido, Revisión sistema de enfriamiento (Bomba de agua y radiador), Revisión concentración de DCA y niveles de coolant, Ajuste y revisión de mangueras y correas, Revisión sistema de combustible, Revisión Motor de arranque (pruebas y ajustes de conexiones), Revisión alimentación de aire (verificar y limpiar filtros de aire), Revisión de baterías (aprietes de polos, medición de voltaje y medición de densidad electrolítica), Verificar niveles de lubricación, Prueba y chequeo del panel de control, Drenaje filtros trampa de agua, Revisión de voltaje AC, Ajuste de frecuencia, Limpieza general del equipo, Instalar filtros de combustibles nuevos, Instalar filtros de aires nuevos, Drenaje del aceite del crank, Suministro de aceite del crank, Instalar filtros

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

de aceite nuevos, Instalar filtro de trampa de agua nuevo, Engrase de copillas del sistema de ventilación del motor, Engrase de ambas chumaceras del eje que mueve el ventilador

- Visitas de emergencias 24/7.
- Visita de inspección a los generadores cada mes.
- Dos mantenimientos generales al año.

Limpieza de controles y paneles eléctricos, Revisión del mantenedor de carga

- En estos servicios se deben incluir los insumos.

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

- **Oferta económica**, con una vigencia mínima de 30 días y crédito a 30 días. Además de tener contactos actualizados (correos y/o números telefónicos). **NO SUBSANABLE**.
- Certificación al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.
- Certificación de pagos al día en la TSS.
- Registro de proveedor del estado vigente y con la actividad económica para tales fines.
- Para la evaluación se tomará en cuenta el precio, la modalidad de pago, tiempo de entrega, cumplimiento con las especificaciones técnicas y documentación solicitada.
- No se recibirá más de una factura por orden de compra.

Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a nuestra Oficina Principal en la siguiente dirección Ave. De Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Sto. Dgo., D.N. en el horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lunes a viernes, vía correo electrónico a compras@onapi.gob.do o llamando al número 809-567-7474 ext. **3403**. El costo de las informaciones es gratuito.

Atentamente;


Melvin Jiménez.
Auxiliar Administrativo.
División de Compras.

